

【南三陸町スポーツ施設照明LED化等推進業務】

質問書に対する回答

	質問事項	回 答
1	実施要領1（5） 契約方式についてお示し下さい。	実施要領13（1）及び同（3）に記載のとおりです。
2	実施要領1（5） 履行期間において施工完了日、維持管理開始日についてお示し下さい。	ご提案いただく内容により変動するものと考えます。 仕様等に関する詳細協議の結果に応じて決定します。
3	実施要領1（6） 提案上限額について、年度ごと（施工期間、維持管理期間）の限度額をお示し下さい。	現に公表の令和7年度南三陸町一般会計予算書をご参照ください。
4	実施要領2（1） 資本関係や人的関係がある企業が別々のグループを構成し、本事業に応募することは出来ないという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	実施要領8（2） 「副本には企業名等が特定できる情報を表示しない」とありますか、活用する地元業者名は記載しても問題無いでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	実施要領9（3） プレゼンテーションの参加者のうち1名をリモートでの参加を希望したいですが可能でしょうか。	基本的には対面での参加を想定しています。 リモートでの参加に必要な機器、接続環境等を自社で用意できる場合は、可能です。
7	実施要領13（4） 南三陸町財務規則第106条第1項の過去2年の実績には、ESCO事業で施工が完了しているものも含まれるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ただし、ご質問部分の適用は予定しておりません。
8	実施要領13（5） 「完成払いを予定」とありますが、施工完了した時点でその分を支払いして頂けるギャランティードセイビングス方式との認識でよろしいでしょうか。	ご質問の方式はESCO事業における形態と認識しています。 今回の事業手法は、ESCO事業ではなく、包括的民間委託を採用しており、「前金払、出来高払、部分払及び完成払」を予定しているものです。

9	仕様書6（2）カ、（3）ク 「施設予約システムと連動して調光の運用が可能」とありますが、予約時間になると施設管理者や利用者が操作しなくてもスポーツ施設照明が点灯、消灯できるという解釈でよろしいでしょうか。	予約があっても利用されない場合が想定されますことから、必ずしも点灯（電源ON）、消灯（電源OFF）を求めているものではありません。 この点については、ご提案いただく内容によるものと考えます。
10	仕様書7（2） 調査・施工の作業可能な日程、時間帯をご教示ください。	ご提案いただく内容により変動するものと考えます。 仕様等に関する詳細協議の結果に応じて決定します。
11	仕様書6（2）ア 「根拠となる照度分布図等を提案書に示す」とあります。スポーツ交流村体育館アリーナの平面図、照明配置図、立面図はご提供頂けるでしょうか。	参加申込者に対し提供する予定としています。
12	仕様書6（3）ア 「根拠となる照度分布図等を提案書に示す」とあります。平成の森野球場ナイター照明の平面図、照明配置図、装柱図はご提供頂けるでしょうか。	参加申込者に対し提供する予定としています。
13	実施要領2（3）ウ 「令和7年度南三陸町入札参加資格者名簿（建設工事及び物品・役務等）に登録されている者」とは、入札参加資格者名簿（物品・役務等）でも参加可能でしょうか。	物品・役務等だけでは参加できません。建設工事及び物品・役務等のいずれにも登録されている者としています。
14	仕様書5（4） 設備の維持管理について、施工を実施した設備及び再利用する既存LED照明設備に不良があった場合、その不良判定は事業者が行うという認識でお間違いないでしょうか。また、機器不良による不点灯は事業者側の負担、落雷等による不点灯は協議して修繕という認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。

1 5	仕様書 5 (6) 「その他本業務に関して必要となる業務」には、削減効果の計算も必要となりますでしょうか。必要な場合は、各点灯時間と電気料金単価をご教示いただきたく存じます。	お見込みのとおりです。 仕様等に関する詳細協議において提供する予定としています。
1 6	仕様書 6 (6) 照明設備の新設について、平均照度が 20ルクス以上となるように、事業者が灯具の設置灯数を設計、ポールの設置、配線、引込を行うという認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。
1 7	仕様書 7 (4) 「照明器具管理台帳」とは任意様式で問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
1 8	仕様書 9 施設予約システムについて、既設の予約システムはどのようなものを使用しておりますでしょうか。また、新規予約システムの導入にあたり、既設予約システムに関わる機器の撤去等は必要となりますでしょうか。	既設の予約システムは、ありません。
1 9	別紙 1 既存照明器具の種別及び数量 既設高天井器具について、電動昇降装置は設置されておりますでしょうか。施工の際に電動昇降装置や配線の撤去が必要となるかご教示をお願いいたします。	電動昇降装置は、設置されておりません。